

泊発電所の基準津波について

平成26年1月29日 北海道電力株式会社



ヒアリング・審査会合における指摘事項

○本日,ご説明内容

No	指摘事項	指摘時期	説明予定時期
	地質構造等に基づく複数枚モデルの影響についても検討すること。	11月29日審査会合	1月29日審査会合
1	アスペリティを2箇所とした場合の影響についても検討すること。	11月29日審査会合	1月29日審査会合
	断層上縁深さ0kmについても検討したうえで、保守的な設定を確認すること。	11月29日審査会合	1月29日審査会合
2	弁慶岩のブロック1及びブロック3について,距離の影響検討の観点から,数値シミュレーションを 実施すること。	11月29日審査会合	1月29日審査会合
3	茂津多岬付近の海底地形について、海岸部の地形についても確認すること。	11月29日審査会合	1月29日審査会合
4	北海道のボーリングKY-07のプランクトンの種類を示すこと。公的機関で明瞭な堆積物は出現して いないが, 自社の調査結果も持つべき。	8月14日審査会合	1月29日審査会合
5	兜岩の沢沿いの縦断図について、露頭の堆積物の厚さ等を整理すること。	11月29日審査会合	1月29日審査会合
6	土砂移動について,土砂濃度1%だけではなく,土砂濃度5%についても検討すること。	8月14日審査会合	2月ご説明予定
7	土砂移動について,最終結果だけではなく,(計算の途中段階で発生すると思われる)最大堆積時 の分布を示すこと。	8月14日審査会合	2月ご説明予定
8	保守的検討として岩礁を-10cmでモデル化しているが,現地形でもチェック計算を行うこと。	8月14日審査会合	2月ご説明予定
9	超過確率を算出するに当たって実施されたアンケート等について, 単に土木学会から引用している ことを示すだけではなく, その内容を説明すること。また, ロジックツリー作成に関わった専門家の 構成等を明らかにすること。	9月12日ヒアリング	2月ご説明予定
10	FSAR規定の運用に先立ち,超過確率の説明においては,認識論的不確からしさと理論的不確か さを区別して説明できるようにしておくこと。	9月12日ヒアリング	2月ご説明予定
11	超過確率の参照については, 審査ガイドの中で審査官が確認すべき事項が列記されているが, 今後, 基準地震動, 基準津波が確定する段階で詳細に確認していくことになるので, 審査ガイドを参照して説明資料の準備を進めておくこと。	9月12日ヒアリング	2月ご説明予定
12	秋田県による津波評価を踏まえた津波の検討やサイト近傍の岩礁を考慮した入力津波の評価など, これまでの審査会合等で指摘した残りの課題についても, 準備ができ次第回答すること。	9月12日ヒアリング	2月ご説明予定

目 次

1. これまでの経緯概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
2. 日本海東縁部に想定される地震に伴う津波 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
2-1 波源の検討について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
2-2 数値シミュレーション ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
検討方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
検討フロー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
検討結果①(矩形・アスペリティ1箇所) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
検討結果②(複数枚モデル・アスペリティ1箇所)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
検討結果③(矩形・アスペリティ2箇所)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31
検討結果④(断層上縁深さ0kmの影響検討)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38
評価用の想定津波の確定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	41
2-3 まとめ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	45
3. 海底地すべりに伴う津波 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	46
4. 陸上の斜面崩壊に伴う津波 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	47
5. 重畳の検討 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	48
6. 全体のまとめ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	73

1. これまでの経緯概要

コメント・説明概要(日本海東縁部における波源の連動)



1. これまでの経緯概要

コメント・対応概要(日本海東縁部における波源の連動)



(H25.11.29 審査会合)
○地質構造等に基づく複数枚モデルの影響についても検討すること。
○アスペリティを2箇所とした場合の影響についても検討すること。
○断層面上縁深さ0kmについても検討したうえで、保守的な設定を確認すること。



2. 日本海東縁部に想定される地震に伴う津波



一部修正(11/29審査会合)

7



1. 連動を考慮する波源についての考え方

- ○連動を考慮する波源域は,以下を踏まえ,日本海盆東縁の奥尻海 嶺沿いとして検討した。
 - ・日本海東縁で発生した比較的規模の大きい「北海道南西沖地 震」,「日本海中部地震」が日本海盆東縁の水深3,000m以深 の海洋地殻,あるいは、それに近い地殻構造をもつ海域で発 生したと考えられている。
 - ・日本海東縁部中部(津軽半島西方~積丹半島西方)では、奥 尻海嶺を中心とした比較的幅の狭い範囲に活断層が集中して おり、このゾーンでひずみが解消していると考えられている。
- ○端部の検討にあたっては、海上保安庁水路部(2001)等において、 本地域における震源域が基盤深度の急変や海底火山、日本海拡大 時のホルスト等周辺と地殻構造が異なると予測される海底で区分 されることを踏まえて設定した。
- ○評価会合でのコメントを踏まえ、北端について、再評価を行い、 検討の基本となる波源を設定し、これと地震本部(2003)における 評価対象領域を比較した上で、最終的に連動を考慮する波源を設 定した。

一部修正(11/29審査会合)



一部修正(11/29審査会合)



3. 地震本部 (2003) における評価対象領域との対比

○基盤構造等の検討結果から、日本海東縁における波源の連動評価 の基本とする波源として、奥尻海脚~海洋海山南東の海盆の北端 (約230km)を考慮する。

- ○波源の傾斜方向は、波源の主要部となる後志舟状海盆沿いの地質構造 を考慮して西傾斜とする。
- ○一方, 地震本部(2003)では, 奥尻海嶺沿いに北海道南西沖及び北海 道西方沖の地震の発生領域を設定しており, それぞれ, M7.8及びM7.5 の逆断層型の地震規模を想定している。
- ○「基本とする波源」は、北海道南西沖の地震の発生領域を包含し、北端 付近では、地震本部(2003)における北海道西方沖の地震の発生領域 と一部重複する。
- ○また,日本海盆東縁に接する奥尻海嶺の一部(海洋海山)が,北海道西 方沖の地震の発生領域の中央部付近に認められる。

波源連動(長さ)の評価に当たっては、長さの不確かさを念頭に おき、保守的に地震本部(2003)における北海道西方沖の地震 の発生領域も考慮して検討することとする。

4. 波源の連動を考慮する範囲について





 ○波源連動の評価に当たっては、「基本とする波源」が地震本部(2003)における北海道西方沖の地震の発生領域と重複することを鑑み、保守的にそれを包含する範囲とし、奥尻海嶺沿いの北海道西方沖の地震の発生領域の北端とする。
 ○上記の追加検討結果を踏まえ、北端及び南端は以下のとおりとし、約313kmと評価する。
 北端:地震本部における北海道西方沖の領域の震源断層面の北端。 南端:青柳ほか(2000)の断層モデルの南端。

○なお、計算で使用する波源モデルは、上記範囲を包絡する延長
 320kmの西傾斜の矩形モデルを基本として検討する。

10

検討の基本とする波源

検討方針

<①矩形・アスペリティ1箇所(平成25年11月29日審査会合における検討)> L=320kmの西傾斜の波源モデルを想定し、根本ほか(2009)をベースとした矩形・アスペリティモデルについて検 討するため、アスペリティ位置(1箇所)と西傾斜を組合せた28ケースの数値シミュレーションを実施する。

<②複数枚モデル・アスペリティ1箇所>

地質構造等に基づく複数枚モデルの影響について検討するため, ①における最大ケースをベースに4ケースの数 値シミュレーションを実施する。

<③矩形・アスペリティ2箇所>

アスペリティを2箇所とした場合の影響について検討するため、①における最大ケースをベースにアスペリティ位置 を2箇所とした17ケースの数値シミュレーションを実施する。

<④断層上縁深さ0kmの影響検討>

①~③における最大ケースについて, 断層上縁深さを0kmとした数値シミュレーションを実施する。

<評価用の想定津波の抽出>

④の検討結果に基づき、評価用の想定津波を抽出する。

<重畳の検討・基準津波候補の抽出>

「海底地すべりに伴う津波」及び「陸上の斜面崩壊に伴う津波」との重畳について検討し,基準津波候補を抽出 する。

12

検討フロー



(参考)波源モデル(根本ほか(2009))

再揭(10/16審査会合)

○日本海東縁部を対象としたアスペリティを考慮した想定地震の津波波源モデルの検討を 行い、以下の結果を得ている。

・日本海東縁部で発生した既往の3地震(1964年新潟地震・1983年日本海中部地震・1993年北海道南西沖地震)に対してインバージョン解析を実施し、既往津波の再現計算による検証を行った。
 ・上記モデルと、Somervilleほか(1999,2002)が示した地震動解析に基づく内陸地殻内地震及びプレート境界型地震で示された断層すべりの不均質性の特徴を比較した、アスペリティに関する統計的性質は整合的であった。

・以上に基づき,日本海東縁部における想定地震に関する合理的な津波波源モデルの構築方法として,以下を提案した。

>断層面を4分割する。 >1セグメントをアスペリティ領域とする。 >3セグメントを背景領域とする。 >すべり量は以下のとおり。 Da=2×D Db=2/3×D D :平均すべり量 Da :アスペリティのすべり量 Db :背景領域のすべり量

検討結果					
○検討結果①:矩形・アスペリティ1箇所 (1	1/29審査会合における検討)				
○検討結果②:複数枚モデル・アスペリティ1箇所	(コメント対応)				
○検討結果③:矩形・アスペリティ2箇所	(コメント対応)				
〇検討結果④:断層上縁深さ0kmの影響	(コメント対応)				

検討結果①(矩形・アスペリティ1箇所)

検討結果①(波源モデル)

一部修正(11/29審査会合)

○連動評価としては、地震本部(2003)における北海道西方沖の地震の発生領域を包含する範囲とし、 奥尻海嶺沿いの北海道西方沖の地震の発生領域の北端(地震本部(2003)における北海道西方沖 の領域の震源断層面の北端)から、青柳ほか(2000)の断層モデル南端までの313kmを包絡する 320kmの西傾斜の波源モデルを想定する。

○日本海東縁部を対象とした根本ほか(2009)のアスペリティモデルにより検討する。

断層パラメータ	日本海東縁部	備考
モーメントマク゛ニチュート゛ M _w	8.22, 8.06	
断層長さ L	320km	
断層幅 W	40, 23.1km	根本(2009)と傾斜角により設定。
すべり量 D	Da=12m, Db=4m	Db:根本 (2009) より設定。
断層面上縁深さ d	1km	根本 (2009) より設定。
走向 0	183°	海底地形の特徴により西傾斜を設定。
傾斜角 δ	30, 60°	
すべり角 λ	90°	

[基準断層モデル諸元]



検討結果①(パラメータスタディと数値シミュレーション結果)

一部修正(11/29審査会合)

[パラメータスタディ]

○アスペリティ位置と西傾斜を組合せた28ケースの数値シミュレーションを実施。

パラメータスタディ

パラメータ 項目	パラメータ 変動範囲	ク	ース数
アスペリティ位置 L/8 (40km) ずつ移		7	=1 00
西傾斜	4パターン	4	i ≣t 28

数値シミュレーション結果一覧

区分	計算値 (L=320km)	断層パラメータの概要	10/16 審査会合 における計算値 (L=200km)	差	申請における 計算値 (L=131.1km)	差
敷地前面 最大水位上昇量	7.64m	東西方向東端, 西傾斜(δ=30°)の W=40.0km, アスペリティ位置d	7.46m	+0.18m	6.95m	+0.69m
3号炉取水口 最大水位上昇量	6.25m	東西方向東端, 西傾斜(δ=30°)の W=40.0km, アスペリティ位置f	6.20m	+0.05m	4.83m	+1.42m
3号炉取水口 最大水位下降量	7.50m	東西方向東端, 西傾斜(δ=30°)の W=40.0km, アスペリティ位置d	7.25m	+0.25m	5.79m	+1.71m
1号及び2号炉取水口 最大水位上昇量	6.33m	東西方向東端, 西傾斜(δ =30°)の W=40.0km, アスペリティ位置f	6.20m	+0.13m	4.71m	+1.62m
1号及び2号炉取水口 最大水位下降量	7.14m	東西方向東端, 西傾斜(δ=30°)の W=40.0km, アスペリティ位置d	7.14m	0.00m	5.71m	+1.43m







22

検討結果①(まとめ)



検討結果②(複数枚モデル・アスペリティ1箇所)

検討結果②(波源モデルの検討)



 ○波源モデルの検討にあたっては

 ①基盤構造から決定した想定波源(A区間)
 ②主部北方の地震本部(2003)を踏まえて決定した範囲 (B区間)に分け、2枚の波源を設定する

 ○2枚の波源のコントロールポイントは海洋海山南東の海盆 の北端(★)とする。
 ○主部となる後志舟状海盆及びその北西の小海盆の西縁 に西傾斜の断層が発達していることを考慮し、A区間、B 区間共に西傾斜を基本とする。

検討結果②(基準とする波源位置およびアスペリティ位置)

○アスペリティ位置は、検討結果①(矩形・アスペリティ1箇所、L=320km)において敷地前面最大水位 上昇ケース及び取水口最大水位下降ケースとなったd、取水口最大水位上昇ケースとなったfとする。



1.2号及び3号炉取水口最大水位下降ケース



検討結果②(パラメータスタディと数値シミュレーション結果)

[パラメータスタディ]

○傾斜角とアスペリティ位置を組合せた4ケースの数値シミュレーションを実施。

パラメータスタディ

パラメータ項目	パラメータ変動範囲	ታ	ース数
傾斜	傾斜 西傾斜		
傾斜角	30°,60°	2	計 4
アスペリティ位置	d, f	2	

数値シミュレーション結果一覧

त्र	傾斜角	30)°	60)°	検討結果①における計算値		
分	アスペリティ位置	d	f	d	f	(L=320km) (asp1箇所)	差	
敷地前面 最大水位上昇量 3号炉取水口 最大水位上昇量		7.05m	6.73m	6.01m	5.50m	7.64m	-0.59m	
		5.65m	6.02m	4.70m	4.59m	6.25m	-0.23m	
3号炉取水口 最大水位下降量		6.96m	5.18m	5.53m	3.28m	7.50m	-0.54m	
1号	及び2号炉取水口 大水位上昇量	5.63m	6.04m	4.51m	4.57m	6.33m	-0.29m	
1号	及び2号炉取水口 大水位下降量	7.05m	5.11m	5.47m	3.38m	7.14m	-0.09m	



検討結果②(数値シミュレーション結果(3号炉))



検討結果②(数値シミュレーション結果(1,2号炉))



30

検討結果②(まとめ)

○検討結果①(矩形・アスペリティ1箇所による検討結果)をベースとして,複数枚モデル・アスペリティ1 箇所による検討を行った。

○検討結果は以下のとおり。
<敷地前面最大水位上昇ケース>
・アスペリティ位置:d

<1,2号及び3号炉取水口最大水位上昇ケース> ・アスペリティ位置:f

<1,2号及び3号炉取水口最大水位下降ケース> ・・・敷地前面最大水位上昇ケースと同じ ・アスペリティ位置:d

○上記のいずれのケースにおいても、検討結果①を下回る結果となった。

○以上のことから、モデル分割による計算結果への影響は小さいものと判断される。

検討結果③(矩形・アスペリティ2箇所)



検討結果③(パラメータスタディと数値シミュレーション結果)

[パラメータスタディ]

○アスペリティ位置を2箇所とした17ケースの数値シミュレーションを実施。

パラメータスタディ

パラメータ項目	パラメータ変動範囲	ケ-	-ス数
	dを固定, L/8 (40km) ずつ移動	5	
고고 아니는 《六平	_{止 皿} eを固定, L/8 (40km) ずつ移動	5	=1 17
アスハリティル直	fを固定, L/8 (40km)ずつ移動	4	FT I/
	gを固定, L/8 (40km) ずつ移動	3	

数値シミュレーション結果一覧

区分	計算値 (asp2 箇所)	断層パラメータの概要	11/29審査会合 における計算値 (asp1箇所)	差	申請における 計算値 (L=131.1km)	差
敷地前面 最大水位上昇量	8.15m	東西方向東端, 西傾斜(δ=30°)の W=40.0km, アスペリティ位置dg	7.64m	+0.51m	6.95m	+1.20m
3号炉取水口 最大水位上昇量	6.61m	東西方向東端, 西傾斜(δ=30°)の W=40.0km, アスペリティ位置dg	6.25m	+0.36m	4.83m	+1.78m
3号炉取水口 最大水位下降量	7.22m	東西方向東端, 西傾斜(δ=30°)の W=40.0km, アスペリティ位置df	7.50m	-0.28m	5.79m	+1.43m
1号及び2号炉取水口 最大水位上昇量	6.82m	東西方向東端, 西傾斜(δ =30°)の W=40.0km, アスペリティ位置dg	6.33m	+0.49m	4.71m	+2.11m
1号及び2号炉取水口 最大水位下降量	7.18m	東西方向東端, 西傾斜(δ=30°)の W=40.0km, アスペリティ位置df	7.14m	+0.04m	5.71m	+1.47m



35

検討結果③(数値シミュレーション結果(3号炉))



検討結果③(数値シミュレーション結果(1,2号炉))


検討結果③(まとめ)

○検討結果①(矩形・アスペリティ1箇所による検討結果)をベースとして、矩形・アスペリティ2箇所による検討を行った。

○検討結果は以下のとおり。
<敷地前面最大水位上昇ケース>
・アスペリティ位置:dg

<1,2号及び3号炉取水口最大水位上昇ケース>・・・敷地前面最大水位上昇ケースと同じ ・アスペリティ位置:dg

<1,2号及び3号炉取水口最大水位下降ケース>

・アスペリティ位置:df

○「矩形モデル・アスペリティ(1箇所・2箇所)」の最大ケースにより,「断層上縁深さ0kmの影響検討」 を行うこととする。

検討結果④(断層上縁深さ0kmの影響検討)

検討結果④(基準とするアスペリティ位置)



アスペリティ2箇所

検討結果④(パラメータスタディと数値シミュレーション結果)

[パラメータスタディ]

○アスペリティ位置を1箇所及び2箇所とした場合の最大ケース(4ケース)について、 断層上縁深さを0kmとした数値シミュレーションを実施。

パラメータスタディ

パラメータ項目	パラメータ変動範囲	ታ	ース数
アスペリティ位置	1箇所:d, f 2箇所:df, dg	4	計 4
断層上縁深さ	Okm	1	

数値シミュレーション結果一覧

区分	アスペリティ位置		b		f	c	lf	dg	
	断層上縁深さ	Okm	1 km	Okm	1 km	Okm	1 km	Okm	1km
敷地前面 最大水位上昇量		7.56m	7.64m	6.30m	6.62m	7.77m	7.72m	8.08m	8.15m
〔 最	3号炉取水口 大水位上昇量	5.55m	5.65m	5.93m	6.25m	6.00m	6.22m	6.47m	6.61m
、最	3号炉取水口 大水位下降量	7.43m	7.50m	5.27m	5.37m	7.03m	7.22m	6.37m	6.61m
1号 <u>7</u> 最	&び2号炉取水口 大水位上昇量	5.44m	5.63m	6.03m	6.33m	6.02m	6.17m	6.65m	6.82m
1号2 最	及び2号炉取水口 大水位下降量	7.13m	7.14m	4.95m	5.07m	7.03m	7.18m	6.34m	6.59m

評価用の想定津波の確定(数値シミュレーション結果)

区分	計算値	断層パラメータの概要	11/29審査 会合における 計算値	差	申請における 計算値	差
敷地前面 最大水位上昇量	8.15m	東西方向東端, 西傾斜(δ=30°)のW=40.0km, 断層上縁深さ1km, アスペリティ位置dg(2箇所)	7.64m	+0.51m	6.95m	+1.20m
3号炉取水口 最大水位上昇量	6.61m	東西方向東端, 西傾斜(δ=30°)のW=40.0km, 断層上縁深さ1km, アスペリティ位置dg(2箇所)	6.25m	+0.36m	4.83m	+1.78m
3号炉取水口 最大水位下降量	7.50m	東西方向東端, 西傾斜(δ=30°)のW=40.0km, 断層上縁深さ1km, アスペリティ位置d(1箇所)	7.50m	0.00m	5.79m	+1.71m
1号及び2号炉取水口 最大水位上昇量	6.82m	東西方向東端, 西傾斜(δ=30°)のW=40.0km, 断層上縁深さ1km, アスペリティ位置dg(2箇所)	6.33m	+0.49m	4.71m	+2.11m
1号及び2号炉取水口 最大水位下降量	7.18m	東西方向東端, 西傾斜(δ=30°)のW=40.0km, 断層上縁深さ1km, アスペリティ位置df(2箇所)	7.14m	+0.04m	5.71m	+1.47m

数値シミュレーション結果一覧

評価用の想定津波の確定(パラメータスタディとアスペリティ位置図)

6



1.2号及び3号炉取水口最大水位上昇ケース



42

評価用の想定津波の確定(数値シミュレーション結果(3号炉))



評価用の想定津波の確定(数値シミュレーション結果(1,2号炉))



2-3 まとめ

まとめ

- ○基盤構造及び地震本部(2003)における北海道西方沖の地震の発生領域を鑑み、延長320kmの西傾斜の矩形モデルを検討の 基本となる波源モデルとした。
- ○日本海東縁部を対象としたアスペリティを考慮した想定地震の津波波源モデルである根本ほか(2009)の考え方をベースと して以下の検討を行った。
 - ・矩形・アスペリティ1箇所
 - ・複数枚モデル・アスペリティ1箇所
 - ・矩形・アスペリティ2箇所
 - ・断層上縁深さ0kmの影響検討

〇日本海東縁部の地震に伴う津波に関する「評価用の想定津波」は下表のとおり。

○これらの検討結果に基づき,重畳を考慮した基準津波候補の抽出を実施することとする。

区分	計算値	断層パラメータの概要	11/29審査 会合における 計算値	差	申請における 計算値	差
敷地前面 最大水位上昇量	8.15m	東西方向東端, 西傾斜(δ=30°)のW=40.0km, 断層上縁深さ1km, アスペリティ位置dg(2箇所)	7.64m	+0.51m	6.95m	+1.20m
3号炉取水口 最大水位上昇量	6.61m	東西方向東端, 西傾斜(δ=30°)のW=40.0km, 断層上縁深さ1km, アスペリティ位置dg(2箇所)	6.25m	+0.36m	4.83m	+1.78m
3号炉取水口 最大水位下降量	7.50m	東西方向東端, 西傾斜(δ=30°)のW=40.0km, 断層上縁深さ1km, アスペリティ位置d(1箇所)	7.50m	0.00m	5.79m	+1.71m
1号及び2号炉取水口 最大水位上昇量	6.82m	東西方向東端, 西傾斜(δ=30°)のW=40.0km, 断層上縁深さ1km, アスペリティ位置dg(2箇所)	6.33m	+0.49m	4.71m	+2.11m
1号及び2号炉取水口 最大水位下降量	7.18m	東西方向東端, 西傾斜(δ=30°)のW=40.0km, 断層上縁深さ1km, アスペリティ位置df(2箇所)	7.14m	+0.04m	5.71m	+1.47m

数値シミュレーション結果一覧

3. 海底地すべりに伴う津波

津波シミュレーション結果

再揭(11/29審査会合)

区分	地すべりA	地すべりB	地すべりC	地すべりD	地すべりE	地すべりF	地すべりG	地すべりH	地すべり	地すべりJ	地すべりK
敷地前面 最大水位上昇量	0.12m	0.17m	0.09m	-	0.37m	0.06m	-	-	-	-	-
3号炉取水口 最大水位上昇量	0.12m	0.13m	0.07m	-	0.32m	0.03m	-	-	-	-	-
3号炉取水口 最大水位下降量	0.14m	0.16m	0.07m	-	0.24m	0.04m	-	-	-	-	-
1. 2号炉取水口 最大水位上昇量	0.11m	0.13m	0.06m	-	0.28m	0.03m	-	-	-	-	-
1. 2号炉取水口 最大水位下降量	0.13m	0.16m	0.06m	-	0.23m	0.03m	-	-	-	-	-
概略体積の順位	4 (4.4×10 ⁷ m ³)	2 (9.0×10 ⁷ m ³)	3 (5.9×10 ⁷ m ³)	9 (9.0×10 ⁶ m ³)	1 (2.6×10 ⁸ m ³)	5 (4.0×10 ⁷ m ³)	8 (2.7×10 ⁷ m ³)	7 (3.3×10 ⁷ m ³)	6 (3.7×10 ⁷ m ³)	11 (5.0×10 ⁶ m ³)	10 (8.0×10 ⁶ m ³)
影響の順位	3	2	4	-	1	5	-	-	-	-	-



○概略体積の大きい順にシミュレーションを実施。

○地すべりAのシミュレーション結果と、地すべりFのシミュレーション結果を境として、計算値が10cm未満となり、敷 地への影響が小さくなることを確認した。

○以上のことから,基準津波策定に当たって考慮する海底地すべりに伴う津波として,『地すべりA, B, E』の3箇所 を選定する。



4. 陸上の斜面崩壊に伴う津波

津波シミュレーション結果

一部加筆(11/29審査会合)

区分	川白1	川白2	川白3	川白5,6,7	川白8	川白10,11	川白12	弁慶岩1	弁慶岩3
敷地前面 最大水位上昇量	0.10m	-	0.12m	0.06m	0.15m	0.14m	-	0.08m	0.06m
3号炉取水口 最大水位上昇量	0.10m	-	0.09m	0.06m	0.14m	0.12m	-	0.08m	0.06m
3号炉取水口 最大水位下降量	0.09m	-	0.09m	0.05m	0.14m	0.11m	-	0.08m	0.08m
1号及び2号炉取水口 最大水位上昇量	0.10m	-	0.09m	0.05m	0.13m	0.12m	-	0.08m	0.06m
1号及び2号炉取水口 最大水位下降量	0.09m	-	0.09m	0.05m	0.12m	0.11m	-	0.08m	0.08m
概略体積の順位	4 (1.94×10 ⁶ m ³)	9 (0.89×10 ⁶ m ³)	2 (2.64×10 ⁶ m ³)	5 (1.91×10 ⁶ m ³)	1 (5.32×10 ⁶ m ³)	3 (2.47×10 ⁶ m ³)	7 (0.96×10 ⁶ m ³)	6 (1.04×10 ⁶ m ³)	$\frac{8}{(0.94 \times 10^6 m^3)}$
影響の順位	3	_	4	5	1	2	_	-	-

○陸上地すべり



○概略体積の大きい順にシミュレーションを実施。

- ○「川白1」の結果と「川白5,6,7」の結果を境として,計算値が10cm未満となり,敷地への影響が小さくなることを 確認した。
- ○その他については、「川白5,6,7」の概略体積である約1.91×10⁶m³を下回ることから、敷地に対する影響は小 さいものと評価した。
- ○「弁慶岩1」と「弁慶岩3」について、距離の影響検討の観点からシミュレーションを実施したが、計算値が10cm 未満となり、敷地への影響は小さいことを確認した。
- 〇以上のことから、基準津波策定に当たって考慮する陸上の斜面崩壊に伴う津波としては、「川白1」、「川白3」、 「川白8」、「川白10,11」を選定する。



継続時間の検討

再揭(11/29審査会合)

○津波波源として想定する断層の破壊継続時間はおよそ2分間(120秒)。
 ○基準地震動Ss(550gal)の地震継続時間はおよそ2分間(120秒)。
 ○以上から、日本海東縁部に想定される地震(による津波)の発生後、2分間のうちに「海底地すべりに伴う津波」、「陸上の斜面崩壊に伴う津波」が発生するものとして、組合せ後の影響が最大となる水位時刻歴波形を抽出する。



※破壊伝播速度2.7km/sとし、断層が120秒かけて破壊(320km÷2.7km/s≒120秒)すると想定。



時間遅れの考慮

一部修正(11/29審査会合)

○地すべり開始時刻を地震発生後、0~120秒以内とし、最大の津波高になるよう重畳させる。
 ○日本海東縁部に想定される津波のピークを基準とし、120秒間のうち海底地すべりによる津波、陸上の斜面崩壊による津波のピークとなる時間分の遅れを考慮し、重畳させる。



評価点における波源の組合せ

一部修正(11/29審査会合)

波源 評価点	日本海東縁部	日本海東縁部 + 海底地すべりA	日本海東縁部 + 海底地すべりB	日本海東縁部 + 海底地すべりE	日本海東縁部 + 川白1	日本海東縁部 + 川白3	日本海東縁部 + 川白8	日本海東縁部 + 川白10,11
敷地前面	+8.15m	∆h=−0.01m	∆h=—0.04m	∆h=+0.16m	∆h=0.00m	∆h=—0.02m	∆h=—0.03m	∆h=—0.01m
最大水位上昇量		T=120s	T=120s	T=99s	T=61s	T=34s	T=120s	T=120s
3号炉取水口	+6.61m	∆h=−0.03m	∆h=−0.04m	∆h=+0.16m	∆h=—0.01m	∆h=−0.03m	∆h=—0.04m	∆h=—0.02m
最大水位上昇量		T=120s	T=120s	T=120s	T=115s	T=69s	T=0s	T=0s
3号炉取水口	-7.50m	∆h=−0.13m	∆h=−0.16m ^{**}	∆h=−0.16m ^{**}	∆h=−0.06m	∆h=−0.02m	∆h=−0.02m	∆h=-0.04m
最大水位下降量		T=0s	T=15s	T=106s	T=120s	T=120s	T=0s	T=0s
1号及び2号炉取水口	+6.82m	∆h=−0.01m	∆h=−0.03m	∆h=+0.14m	∆h=0.00m	∆h=−0.02m	∆h=−0.03m	Δh=-0.01m
最大水位上昇量		T=120s	T=120s	T=120s	T=64s	T=42s	T=120s	T=120s
1号及び2号炉取水口	-7.18m	∆h=−0.05m	∆h=−0.11m	∆h=−0.14m	∆h=—0.09m	∆h=−0.07m	∆h=+0.08m	Δh=+0.03m
最大水位下昇量		T=0s	T=0s	T=64s	T=120s	T=120s	T=0s	T=0s

※有効数字3桁で大きい方を採用



○組合せを検討した結果,表中のハッチングケースによる水位が最大となる。
 ○今後,各評価点で最大となる組合せについて,時間差の検討結果を考慮した同時発生モデルでの数値シミュレーションを実施し,基準津波を策定する。

評価点における時刻歴波形(最大遡上点)(海底地すべりA)



時刻歷波形(最大遡上点)

評価点における時刻歴波形(3号炉)(海底地すべりA)



時刻歷波形(上昇側最大)

時刻歷波形(下降側最大)

52

評価点における時刻歴波形(1,2号炉)(海底地すべりA)



時刻歷波形(上昇側最大)

53

評価点における時刻歴波形(最大遡上点)(海底地すべりB)



時刻歷波形(最大遡上点)

評価点における時刻歴波形(3号炉)(海底地すべりB)



時刻歷波形(上昇側最大)

時刻歷波形(下降側最大)

評価点における時刻歴波形(1,2号炉)(海底地すべりB)



時刻歷波形(上昇側最大)

時刻歷波形(下降側最大)

56

評価点における時刻歴波形(最大遡上点)(海底地すべりE)



時刻歷波形(最大遡上点)

評価点における時刻歴波形(3号炉)(海底地すべりE)



時刻歷波形(上昇側最大)

評価点における時刻歴波形(1,2号炉)(海底地すべりE)



時刻歷波形(上昇側最大)

時刻歷波形(下降側最大)

59

評価点における時刻歴波形(最大遡上点)(川白1)



時刻歷波形(最大遡上点)

評価点における時刻歴波形(3号炉)(川白1)



時刻歷波形(上昇側最大)

時刻歷波形(下降側最大)

61

評価点における時刻歴波形(1,2号炉)(川白1)



時刻歷波形(上昇側最大)

時刻歷波形(下降側最大)

62

評価点における時刻歴波形(最大遡上点)(川白3)



時刻歷波形(最大遡上点)

評価点における時刻歴波形(3号炉)(川白3)



時刻歷波形(上昇側最大)

評価点における時刻歴波形(1,2号炉)(川白3)



時刻歷波形(上昇側最大)

時刻歷波形(下降側最大)

65

評価点における時刻歴波形(最大遡上点)(川白8)



時刻歷波形(最大遡上点)

評価点における時刻歴波形(3号炉)(川白8)



時刻歷波形(上昇側最大)

時刻歷波形(下降側最大)

評価点における時刻歴波形(1,2号炉)(川白8)



時刻歷波形(上昇側最大)

評価点における時刻歴波形(最大遡上点)(川白10,11)



評価点における時刻歴波形(3号炉)(川白10,11)



時刻歷波形(上昇側最大)

評価点における時刻歴波形(1,2号炉)(川白10,11)



時刻歷波形(上昇側最大)

まとめ

- ○日本海東縁部に想定される地震の発生後、2分間のうちに「海底地すべりに
 伴う津波」及び「陸上地すべりに伴う津波」が発生するものとして、組合せ
 後の影響が最大となる水位時刻歴波形を抽出した。
- ○検討結果によれば、3号炉並びに1号及び2号炉で、計5ケースの基準津波候 補が抽出された。
- ○今後、上記5ケースについて、時間差の検討結果を考慮した同時発生モデル で数値シミュレーションを実施し、基準津波を策定する。
6. 全体のまとめ

全体のまとめ

○基盤構造等の検討結果に基づき. 波源の規模を設定したうえで. ・矩形・アスペリティ1箇所 ・複数枚モデル・アスペリティ1箇所 ・矩形・アスペリティ2箇所 ・断層上縁深さ0kmの影響検討 を念頭に置き、日本海東縁部を対象としたアスペリティを考慮した想定地震の津 波波源モデルである根本ほか(2009)の考え方をベースとして検討を行い、日本海 東縁部に想定される地震に伴う津波の検討結果を取りまとめた。 ○海底地すべりによる津波の検討結果を取りまとめた。 ○陸上の斜面崩壊に伴う津波の検討結果を取りまとめた。 ○重畳の時間差に関する考え方を整理したうえで. 各津波の検討結果に基づき. 計5ケース の基準津波候補を抽出した。 ○今後. 上記5ケースについて. 時間差の検討結果を考慮した同時発生モデルで数値シミュ

レーションを実施し、基準津波を策定する。

73



- (1) 地震調査研究推進本部,2003,日本海東縁部の地震活動の長期評価について.
- (2) 岡村行信・倉本真一・佐藤幹夫, 1998, 日本海東縁海域の活構造およびその地震との関係. 地質調査所月報, 49, 1-18.
- (3) 岡村行信, 2010, 日本海東縁の地質構造と震源断層の関係. 地質学雑誌, 116, 582-591.
- (4) 岡村行信・加藤幸弘,2002,海域の変動地形及び活断層、日本海東縁の活断層とテクトニクス,東京大学出版社, 47-69.
- (5) 岡村行信, 2013, 日本海の地形・地質調査から分かる活断層. 地震予知連絡会会報, 90, 530-536.
- (6) 青柳恭平・阿部信太郎・田中寛好,井上大榮,2000,詳細な海底地殻変動解析による津波波源域評価手法の提案-1993 年北海道南西沖地震震源域の地殻変動-.電力中央研究所,U99077,1-18.
- (7) 海上保安庁水路部, 2001. 日本海東縁部の海底地形と地下構造. 地震予知連絡会会報, 66, 100-104.
- (8) 気象庁 地震カタログ, 2011, 地震年報。
- (9) 野徹雄・小平秀一, 2013, 日本海東縁地震発生帯と地下構造の関係. 地震予知連絡会会報, 90, 521-523.
- (10) 根本信・高瀬嗣郎・長谷部大輔・横田崇, 2009, 日本海におけるアスペリティを考慮した津波波源モデルの検討, 土木学会論文集, Vol.B2-65, No,1, 2009, 346-350.
- (11) 室谷智子・松島信一・吾妻崇・入倉孝次郎・北川貞之,2010,内陸の長大断層に関するスケーリング則の検討, 日本地震学会秋季大会予稿集,B12-02.
- (12) Murotani,S., S.Matsushima, T.Azuma, K.Irikura, S.Kitagawa, 2010, Scaling Relations of Earthquakes on Inland Active Mega-Fault Systems, AGU 2010 Fall Meeting, S51A-1911.
- (13) Somerville, P.G., K.Irikura, R.Graves, S.Sawada, D.Wald, N.Abrahamson, Y.Iwasaki, T.Kagawa, N.Smith, A.Kowada, 1999, Characterizing crustal earthquake slip models for the prediction of strong ground motion, Seismological Research Letters, 70, 59-80.
- (14) Somerville, P.G., 佐藤俊明, 石井透, N., Collins, 壇一男, 藤原広之, 2002, 強震動予測のためのプレート沈み込み帯沿い地 震の不均質性すべりモデルの特性抽出, 日本地震工学シンポジウム論文集, 11, 163-166.