

泊発電所の運転状況等について

泊発電所における平成26年度の運転状況等については、次のとおりです。

1. 運転状況

号機	運 転 状 況
1号機	<ul style="list-style-type: none"> ・ 第1四半期：定期検査中 ・ 第2四半期：定期検査中 ・ 第3四半期：定期検査中 ・ 第4四半期：定期検査中
2号機	<ul style="list-style-type: none"> ・ 第1四半期：定期検査中 ・ 第2四半期：定期検査中 ・ 第3四半期：定期検査中 ・ 第4四半期：定期検査中
3号機	<ul style="list-style-type: none"> ・ 第1四半期：定期検査中 ・ 第2四半期：定期検査中 ・ 第3四半期：定期検査中 ・ 第4四半期：定期検査中

- ・ 平成25年7月8日：1， 2， 3号機の原子炉設置変更許可申請、工事計画認可申請、原子炉施設保安規定変更認可申請
- ・ 平成25年8月1日：3号機の工事計画認可申請（2回目）
- ・ 平成26年3月7日：1， 2号機の原子炉設置変更許可申請 補正書提出

2. 保安検査実施時期

項 目	実 施 時 期
・ 平成26年度第1回保安検査	・ 平成26年 5月26日～ 6月 6日
・ 平成26年度第2回保安検査	・ 平成26年 8月25日～ 9月 5日
・ 平成26年度第3回保安検査	・ 平成26年11月25日～12月 5日
・ 平成26年度第4回保安検査	・ 平成27年 2月23日～ 3月 6日

3. 燃料輸送等の実績

項 目	輸送等の実績
新燃料輸送	・ 輸送実績なし
使用済燃料輸送	・ 輸送実績なし
低レベル放射性廃棄物輸送	・ 輸送実績なし

4. トラブル等の情報

(1) 「法律」・「安全協定」に基づく報告事象

「電気事業法」、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」の規定に基づき経済産業省、原子力規制委員会へ報告し、公表した事象および「泊発電所周辺の安全確保及び環境保全に関する協定書」（安全協定）に基づき北海道、泊村、共和町、岩内町、神恵内村へ報告し、公表した事象。

発生年月日	号機	件名
—	—	報告事象なし

(2) 「法律」・「安全協定」対象以外の通報報告事象

法律・安全協定には該当しないが、「泊発電所に関する通報連絡及び公表基準」に基づき、北海道、泊村、共和町、岩内町、神恵内村に通報連絡し公表した事象。

事象の性質に応じて、区分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳに分類される。

区分	発生年月日	号機	件名
区分Ⅰ	平成26年 6月5日	—	泊発電所 新保修事務所駐車場付近の仮設 ゴミ置場における発煙について
	平成26年 10月5日	—	泊発電所総合管理事務所 4階での発煙事 象について
区分Ⅳ	平成26年 5月14日	—	平成25年度第4回保安検査結果について
	平成26年 10月4日	—	発電所ポスト-PSのデータ伝送不良につ いて
	平成26年 11月4日	—	沖合モニタのデータ欠測について
	平成26年 12月18日	—	堀株ステーション（EMS-2）のデータ 伝送不良について
	平成27年 3月4日	—	堀株ステーション（EMS-2）のデータ 伝送不良について

(3) 上記以外のニューシア*登録情報（保全品質情報、その他情報）

発生年月日	号機	件名
—	—	登録情報なし

*ニューシア（原子力施設情報公開ライブラリー）

各電力会社が共有している安全に関する詳細な情報や、この情報を活用したトラブルの未然防止活動の状況を公開している。

以上