

平成3年8月2日  
北海道電力株式会社

## 低圧タービン静翼の溶接部等の亀裂

泊発電所2号機（加圧水型軽水炉 57万9千kW）は、平成3年7月27日から中間点検を実施していますが、8月2日から開始した低圧タービン開放点検において、低圧タービン第12段静翼溶接部にき裂を発見しました。

詳細については現在調査中ではありますが、点検結果をまとめた段階でお知らせします。

なお、外部に対する放射能の影響はありません。

以 上