

平成3年8月6日
北海道電力株式会社

低圧タービン静翼の溶接部等の亀裂

泊発電所2号機(加圧水型軽水炉 57万9千kW)は、平成3年7月27日から中間点検を実施していますが、8月2日から開始した低圧タービン開放点検において、低圧タービン第12段静翼溶接部にき裂を発見しました。(8月2日発表済)

その後、本日までに低圧タービン静翼全数13,840枚についてき裂の状況を調査した結果、低圧タービン第12段静翼448枚中280枚の溶接部及びその近傍に583箇所のき裂を確認しました。

原因については、今後調査を行います。

以上