

泊発電所 3 号炉

審査会合における指摘事項に対する回答一覧表

(有効性評価 付録 1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について)

令和6年12月24日
北海道電力株式会社

(有効性評価 付録 1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について)



ID	No	指摘事項の内容	審査会合日	対応状況	回答完了日	回答概要	資料反映箇所	回答予定時期
23 03 30 - 01	1	① 今後の予定として、ハザード確定後の最終評価結果が得られ次第、シーケンス選定に対する影響の有無について説明するとしているが、事故シーケンスグループを追加しなければならない事態が判明した場合には、最終評価結果を待たずに速やかに説明すること。	R5.3.30	本日 回答		令和5年3月30日の第1130回審査会合以降、事故シーケンスグループの追加および重要事故シーケンスの変更を要する事態には至らなかった。	第1309回審査会合 資料 3-2-1 『泊発電所 3 号炉 確率論的リスク評価 (PRA) 結果及び事故シーケンスグ ループ等の選定への影響に ついて』	

* : 検討状況・方針等のみをご説明の場合は、「一部説明」という用語で識別する。